



T.C.
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE
BAŞKANLIĞI
KAZAN DAİRESİ-HİDROFOR VE SU
ARITMA ÜNİTESİ PERİYODİK KONTROL
FÖYÜ

Doküman No	YIT-MKF-1.34.003
İlk Yayın Tarihi	06.06.2022
Revizyon No	04
Revizyon Tarihi	04.05.2026
Sayfa 1 / 2	

SIRA NO	KONTROL LİSTESİ	KONTROL PERİYODU						
		PAZARTESİ	SALI	ÇARŞAMBA	PERŞEMBE	CUMA	HAFTALIK	AYLIK
MKF.003.1	Kazan dairesinin temizliği kontrol edilmeli.	-	-	-	-	-	-	-
MKF.003.2	Tüm gaz vanalarının konumu ve basınç manometreleri kontrol edilmeli.						-	-
MKF.003.3	Gözlemleme ve koklama yoluyla gaz kaçağı kontrol edilmeli.						-	-
MKF.003.4	Gaz kaçağı alarm dedektörü test edilmeli.	-	-	-	-	-		-
MKF.003.5	Brülörün yanması gözlemlenir yanmada herhangi bir anormallik var ise müdahale edilir.						-	-
MKF.003.6	Boyerler, genişleme tankları, manometreler, termometreler ve kazan termostatları kontrol edilmeli.						-	-
MKF.003.7	Kalorifer gidiş ve dönüş sirkülasyon pompaları kontrol edilir.	-	-	-	-	-		-
MKF.003.8	Kazan ısıtma yüzeylerinden ve duman borularından geçen gazların yoğunlaşmaması için kazan suyu gidiş sıcaklığını ve duman gazı sıcaklığını kontrol edilmeli.						-	-
MKF.003.9	Tesisatın suyu manometreden devamlı kontrol edilir. Su eksilmesi varsa sebebi araştırılmalı ve su tamamlanmalıdır.						-	-
MKF.003.10	Kazan su girişinde suyun sertlik seviyesi kontrol edilmelidir.	-	-	-	-	-		-
MKF.003.11	Kazan dairesi içerisinde bulunan su tahliyesi için kullanılan dalgıç pompa kontrol edilmeli.	-	-	-	-	-		-
MKF.003.12	Kazanların baca kontrolü ve yoğunlaşma gideri kontrol edilmeli.	-	-	-	-	-		-
MKF.003.13	Kazan dairesi havalandırması için kullanılan klima santralinin kontrolünde filtrelerinin temizliği ve motor-fan kayış sistemi kontrol edilmelidir.Çalışma esnasındaki ses dinlenmeli.	-	-	-	-	-		-
MKF.003.14	Kazanda ve tesisatta su sızıntısı olup olmadığı kontrol edilmeli.						-	-
MKF.003.15	Kazan dairesindeki tüm elektriksel bağlantıları ve panolar kontrol edilmeli. Motor sürücüleri kontrol edilmeli.	-	-	-	-	-		-



T.C.
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE
BAŞKANLIĞI
KAZAN DAİRESİ-HİDROFOR VE SU
ARITMA ÜNİTESİ PERİYODİK KONTROL
FÖYÜ

Doküman No	YIT-MKF-1.34.003
İlk Yayın Tarihi	06.06.2022
Revizyon No	04
Revizyon Tarihi	04.05.2026
Sayfa 2 / 2	

SIRA NO	KONTROL LİSTESİ	KONTROL PERİYODU						
		PAZARTESİ	SALI	ÇARŞAMBA	PERŞEMBE	CUMA	HAFTALIK	AYLIK
MKF.003.16	Su deposu kontrol edilmeli.	-	-	-	-	-		-
MKF.003.17	Yumuşatma ünitesi tuzu kontrol edilmeli.	-	-	-	-	-	-	
MKF.003.18	Yumuşatma ünitesi vanaları ve su sızıntısı kontrol edilmeli.						-	-
MKF.003.19	Yumuşatma üniteleri su sertlik testi yapılmalı.	-	-	-	-	-		-
SORUMLU TEKNİSYEN/TEKNIKER		KONTROL EDEN	KONTROL EDEN	KONTROL EDEN	KONTROL EDEN	KONTROL EDEN	KONTROL EDEN	KONTROL EDEN
SORUMLU MÜHENDİS								
BİLGİ:								
AÇIKLAMA VE NOTLAR: <ul style="list-style-type: none">(-) İşareti: İlgili kontrolün o gün veya o periyot içerisinde yapılmasının zorunlu olmadığını (zaman periyodu dışı) ifade eder.(✓) Tik İşareti: İlgili ekipman veya sistemin kontrol edildiğini ve durumunun UYGUN/ÇALIŞIR olduğunu ifade eder.(X) İşareti: İlgili ekipman veya sistemin kontrol edildiğini ancak UYGUN OLMADIĞINI, arıza tespit edildiğini veya müdahale gerektirdiğini ifade eder. Arıza veya uygunsuzluk tespiti durumunda (X işareti kullanıldığında), lütfen föyün altına veya ilgili bölüme açıklama notu ekleyerek durumu Sorumlu Mühendis'e raporlayınız.								