



T.C.
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE
BAŞKANLIĞI
KLİMA SANTRALLERİ PERİYODİK
KONTROL FÖYÜ

Doküman No	YIT-MKF-1.34.002
İlk Yayın Tarihi	06.06.2022
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	10.09.2024
Sayfa 1 / 1	

SIRA NO	KONTROL LİSTESİ	KONTROL PERİYODU						
		PAZARTESİ	SALI	ÇARŞAMBA	PERŞEMBE	CUMA	HAFTALIK	AYLIK
MKF.002.1	Cihazları devreye almada ve devreden çıkartmada cihaz üzerindeki yazılı işletme talimatlarına uyulmalı.						-	-
MKF.002.2	Kayış gerginliği, kayış ayarı, kasnak boşluğu, kayış kasnak uyumu ve motor dönüş kontrolleri yapılmalı.	-	-	-	-	-		-
MKF.002.3	Damperlerin çalışması kontrol edilmeli.	-	-	-	-	-		-
MKF.002.4	Serpantinler kontrol edilmeli. Vanalarda ve su bağlantılarında kaçak kontrolü yapılmalı.						-	-
MKF.002.5	Serpantinlerin ve kanatların temizlik kontrolü yapılmalı.	-	-	-	-	-	-	
MKF.002.6	Soğutma genişleme deposu manometre ve vanaları kontrol edilmeli.	-	-	-	-	-	-	
MKF.002.7	Drenaj kanallarının temizliği, cihazın iç ve dış temizliği kontrol edilmeli.	-	-	-	-	-	-	
MKF.002.8	Kapak kilitleri çalışması kontrol edilmeli hava kaçağı kontrol edilmeli.	-	-	-	-	-	-	
MKF.002.9	Vanaların yaz, kış pozisyon kontrolleri yapılmalı.	-	-	-	-	-	-	
MKF.002.10	Filtrelerin kirlilik durumları kontrol edilmeli.	-	-	-	-	-		-
MKF.002.11	Cihazlara bağlı menfezler kontrol edilmeli.	-	-	-	-	-	-	
MKF.002.12	Tüm elektriksel bağlantıları ve elemanları(kablolar, sigortalar, şarteller, kontaktör, röle vb.)kontrol edilmeli. Motor sürücülerini kontrol edilecektir.(akım, gerilim, faz vb.)						-	-
MKF.002.13	Cihazın çalışması dinlenerek alışılmadık bir ses duyulur ise gerekli kontrol yapılmalı.						-	-
Sorumlu Teknisyen/Tekniker		KONTROL EDEN	KONTROL EDEN	KONTROL EDEN	KONTROL EDEN	KONTROL EDEN	KONTROL EDEN	KONTROL EDEN
Sorumlu Mühendis								

BİLGİ: