



T.C.
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE
BAŞKANLIĞI
KLİMA SANTRALLERİ PERİYODİK
KONTROL FÖYÜ

Doküman No	YIT-MKF-1.34.002
İlk Yayın Tarihi	06.06.2022
Revizyon No	04
Revizyon Tarihi	04.05.2026
Sayfa 1 / 2	

SIRA NO	KONTROL LİSTESİ	KONTROL PERİYODU						
		PAZARTESİ	SALI	ÇARŞAMBA	PERŞEMBE	CUMA	HAFTALIK	AYLIK
MKF.002.1	Cihazları devreye almada ve devreden çıkartmada cihaz üzerindeki yazılı işletme talimatlarına uyulmalı.						-	-
MKF.002.2	Kayış gerginliği, kayış ayarı, kasnak boşluğu, kayış kasnak uyumu ve motor dönüş kontrolleri yapılmalı.	-	-	-	-	-		-
MKF.002.3	Damperlerin çalışması kontrol edilmeli.	-	-	-	-	-		-
MKF.002.4	Serpantinler kontrol edilmeli. Vanalarda ve su bağlantılarında kaçak kontrolü yapılmalı.						-	-
MKF.002.5	Serpantinlerin ve kanatların temizlik kontrolü yapılmalı.	-	-	-	-	-	-	
MKF.002.6	Drenaj kanallarının temizliği, cihazın iç ve dış temizliği kontrol edilmeli.	-	-	-	-	-	-	
MKF.002.7	Kapak kilitleri çalışması kontrol edilmeli hava kaçağı kontrol edilmeli.	-	-	-	-	-	-	
MKF.002.8	Vanaların yaz, kış pozisyon kontrolleri yapılmalı.	-	-	-	-	-	-	
MKF.002.9	Filtrelerin kirlilik durumları kontrol edilmeli.	-	-	-	-	-		-
MKF.002.10	Cihazlara bağlı menfezler kontrol edilmeli.	-	-	-	-	-	-	
MKF.002.11	Klima santralindeki tüm elektriksel bağlantıları kontrol edilmeli.						-	-
MKF.002.12	Cihazın çalışması dinlenerek alışılmadık bir ses duyulur ise gerekli kontrol yapılmalı.						-	-
Sorumlu Teknisyen/Tekniker		KONTROL EDEN	KONTROL EDEN	KONTROL EDEN	KONTROL EDEN	KONTROL EDEN	KONTROL EDEN	KONTROL EDEN
Sorumlu Mühendis								

BİLGİ:

AÇIKLAMA VE NOTLAR:

- (-) **İşareti:** İlgili kontrolün o gün veya o periyot içerisinde yapılmasının zorunlu olmadığını (zaman periyodu dışı) ifade eder.
 - (✓) **Tik İşareti:** İlgili ekipman veya sistemin kontrol edildiğini ve durumunun **UYGUN/ÇALIŞIR** olduğunu ifade eder.
 - (X) **İşareti:** İlgili ekipman veya sistemin kontrol edildiğini ancak **UYGUN OLMADIĞINI**, arıza tespit edildiğini veya müdahale gerektirdiğini ifade eder.
- Arıza veya uygunsuzluk tespiti durumunda (X işareti kullanıldığında), lütfen föyün altına veya ilgili bölüme açıklama notu ekleyerek durumu Sorumlu Mühendis' e raporlayınız.



T.C.
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE
BAŞKANLIĞI
KLİMA SANTRALLERİ PERİYODİK
KONTROL FÖYÜ

Doküman No	YIT-MKF-1.34.002
İlk Yayın Tarihi	06.06.2022
Revizyon No	04
Revizyon Tarihi	04.05.2026
Sayfa 2 / 2	
