



T.C.
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE
BAŞKANLIĞI
MERKEZİ HAVALANDIRMA-VRF MERKEZİ
KLİMA-FAN COİL SİSTEMLERİ PERİYODİK
KONTROL FÖYÜ

| | |
|------------------|------------------|
| Doküman No | YIT-MKF-1.34.001 |
| İlk Yayın Tarihi | 06.06.2022 |
| Revizyon No | 02 |
| Revizyon Tarihi | 10.09.2024 |
| Sayfa 1 / 2 | |

| SIRA NO | KONTROL LİSTESİ | KONTROL PERİYODU | | | | | | |
|----------------------------------|--|------------------|------|----------|----------|------|----------|-------|
| | | PAZARTESİ | SALI | ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | CUMA | HAFTALIK | AYLIK |
| MERKEZİ HAVALANDIRMA | | | | | | | | |
| MKF.001.1 | Radyatör,kompresör ve evaporatör kontrol edilmeli. | - | - | - | - | - | - | - |
| MKF.001.2 | Tüm elektriksel bağlantıları ve elemanları(kablolar, sigortalar ,şarteller, kontaktör, röle vb.)kontrol edilmeli. Motor sürücülerini kontrol edilecektir. (akım, gerilim ,faz vb.) | - | - | - | - | - | - | - |
| MKF.001.3 | Soğutma genişleme deposu, manometre ve vanaları kontrol edilmeli. | - | - | - | - | - | - | - |
| MKF.001.4 | Pompalar kontrol edilmeli. | - | - | - | - | - | - | - |
| MKF.001.5 | Sistem su sızıntısı kontrol edilmeli. | - | - | - | - | - | - | - |
| VRF MERKEZİ KLİMA SİSTEMİ | | | | | | | | |
| MKF.001.6 | Sistemin geneli, kompresör ve evaporatör sesi dinlenmeli. | | | | | | - | - |
| MKF.001.7 | Dış ünite kontrol edilmeli. | | | | | | - | - |
| MKF.001.8 | Bağlantı boruları ve ek parçaları kontrol edilmeli. | | | | | | - | - |
| MKF.001.9 | Fan çalışması kontrol edilmeli. | | | | | | - | - |
| MKF.001.10 | Tüm elektriksel bağlantıları ve elemanları(kablolar, sigortalar, şarteller, kontaktör, röle vb.)kontrol edilmeli. Motor sürücülerini kontrol edilecektir.(akım, gerilim, faz vb.) | | | | | | - | - |
| MKF.001.11 | İç ünitelerin filtre temizliği kontrol edilmeli. | - | - | - | - | - | - | - |
| FAN COİL SİSTEMİ | | | | | | | | |
| MKF.001.12 | Filtre temizliği kontrol edilmeli. | - | - | - | - | - | - | - |
| MKF.001.13 | Çekvalf temizliği kontrol edilmeli | - | - | - | - | - | - | - |
| MKF.001.14 | Motor-fan sisteminin sesi dinlenmeli. | | | | | | - | - |



T.C.
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE
BAŞKANLIĞI
MERKEZİ HAVALANDIRMA-VRF MERKEZİ
KLİMA-FAN COİL SİSTEMLERİ PERİYODİK
KONTROL FÖYÜ

| | |
|------------------|------------------|
| Doküman No | YIT-MKF-1.34.001 |
| İlk Yayın Tarihi | 06.06.2022 |
| Revizyon No | 02 |
| Revizyon Tarihi | 10.09.2024 |
| Sayfa 2 / 2 | |

| SIRA NO | KONTROL LİSTESİ | KONTROL PERİYODU | | | | | | |
|----------------------------|---|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | PAZARTESİ | SALI | ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | CUMA | HAFTALIK | AYLIK |
| MKF.001.15 | Yemek asansör kuyusu drenaj pompası kontrol edilmeli. | - | - | - | - | - | | - |
| MKF.001.16 | Isı perdeleri filtre temizliği kontrol edilmeli. | - | - | - | - | - | - | |
| MKF.001.17 | Isı aparatları ve çekvalfi kontrol edilmeli. | - | - | - | - | - | - | |
| Sorumlu Teknisyen/Tekniker | | KONTROL EDEN | KONTROL EDEN | KONTROL EDEN | KONTROL EDEN | KONTROL EDEN | KONTROL EDEN | KONTROL EDEN |
| Sorumlu Mühendis | | | | | | | | |
| BİLGİ: | | | | | | | | |