



**T.C.**  
**KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ**  
**YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE**  
**BAŞKANLIĞI**  
**MERKEZİ HAVALANDIRMA-VRF MERKEZİ**  
**KLİMA-FAN COİL SİSTEMLERİ PERİYODİK**  
**KONTROL FÖYÜ**

Doküman No	YIT-MKF-1.34.001
İlk Yayın Tarihi	06.06.2022
Revizyon No	04
Revizyon Tarihi	04.05.2026
Sayfa 1 / 2	

SIRA NO	KONTROL LİSTESİ	KONTROL PERİYODU						
		PAZARTESİ	SALI	ÇARŞAMBA	PERŞEMBE	CUMA	HAFTALIK	AYLIK
<b>VRF MERKEZİ KLİMA SİSTEMİ</b>								
MKF.001.1	Sistemin geneli, kompresör ve evaporatör sesi dinlenmeli.						-	-
MKF.001.2	Dış ünite kontrol edilmeli.						-	-
MKF.001.3	Bağlantı boruları ve ek parçaları kontrol edilmeli.						-	-
MKF.001.4	Fan çalışması kontrol edilmeli.						-	-
MKF.001.5	Tüm elektriksel bağlantıları kontrol edilmeli.						-	-
MKF.001.6	İç ünitelerin filtre temizliği kontrol edilmeli.	-	-	-	-	-	-	-
<b>FAN COİL SİSTEMİ</b>								
MKF.001.7	Filtre temizliği kontrol edilmeli.	-	-	-	-	-	-	-
MKF.001.8	Çekvalf temizliği kontrol edilmeli	-	-	-	-	-	-	-
MKF.001.9	Motor-fan sisteminin sesi dinlenmeli.						-	-
<b>SIRA NO</b>	<b>KONTROL LİSTESİ</b>	<b>KONTROL PERİYODU</b>						
<b>DİĞER KONTROLLER</b>		<b>PAZARTESİ</b>	<b>SALI</b>	<b>ÇARŞAMBA</b>	<b>PERŞEMBE</b>	<b>CUMA</b>	<b>HAFTALIK</b>	<b>AYLIK</b>
MKF.001.10	Yemek asansör kuyusu drenaj pompası kontrol edilmeli.	-	-	-	-	-		-
MKF.001.11	Isı perdeleri filtre temizliği kontrol edilmeli.	-	-	-	-	-	-	
MKF.001.12	Isı aparayları ve çekvalfi kontrol edilmeli.	-	-	-	-	-	-	
<b>Sorumlu Teknisyen/Tekniker</b>		<b>KONTROL EDEN</b>	<b>KONTROL EDEN</b>	<b>KONTROL EDEN</b>	<b>KONTROL EDEN</b>	<b>KONTROL EDEN</b>	<b>KONTROL EDEN</b>	<b>KONTROL EDEN</b>
<b>Sorumlu Mühendis</b>								
<b>BİLGİ:</b>								



**T.C.**  
**KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ**  
**YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE**  
**BAŞKANLIĞI**  
**MERKEZİ HAVALANDIRMA-VRF MERKEZİ**  
**KLİMA-FAN COİL SİSTEMLERİ PERİYODİK**  
**KONTROL FÖYÜ**

Doküman No	YIT-MKF-1.34.001
İlk Yayın Tarihi	06.06.2022
Revizyon No	04
Revizyon Tarihi	04.05.2026
Sayfa <b>2 / 2</b>	

**AÇIKLAMA VE NOTLAR:**

- (-) **İşareti:** İlgili kontrolün o gün veya o periyot içerisinde yapılmasının zorunlu olmadığını (zaman periyodu dışı) ifade eder.
- (✓) **Tik İşareti:** İlgili ekipman veya sistemin kontrol edildiğini ve durumunun **UYGUN/ÇALIŞIR** olduğunu ifade eder.
- (X) **İşareti:** İlgili ekipman veya sistemin kontrol edildiğini ancak **UYGUN OLMADIĞINI**, arıza tespit edildiğini veya müdahale gerektirdiğini ifade eder.

Arıza veya uygunsuzluk tespiti durumunda (X işareti kullanıldığında), lütfen föyün altına veya ilgili bölüme açıklama notu ekleyerek durumu Sorumlu Mühendis' e raporlayınız.