



T.C.
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE
BAŞKANLIĞI
ELEKTRİK GENEL
PERİYODİK KONTROL LİSTESİ

Doküman No	YIT-EKF-1.34.001
İlk Yayın Tarihi	06.06.2022
Revizyon No	01
Revizyon Tarihi	10.09.2024
Sayfa 1 / 4	

SIRA NO	KONTROL LİSTESİ	KONTROL PERİYODU						
		PAZARTESİ	SALI	ÇARŞAMBA	PERŞEMBE	CUMA	HAFTALIK	AYLIK
EKF.001.1	Yüksek gerilim hücrelerinin fiziksel (ses,sıcaklık, koku,göz, kapı-kapak, vb.) kontrollerinin yapılması	-	-	-	-	-		-
EKF.001.2	Trafo ve trafo odasındaki panoların fiziksel(ses,koku, göz, kapı-kapak) kontrollerinin yapılması	-	-	-	-	-		-
EKF.001.3	Gelişim yerleşkesini besleyen MEDAŞ Elektrik sayaç kontrolü(endeksin alınması)	-	-	-	-	-	-	
EKF.001.4	Jeneratör Transfer(ana şalterler) panosu kontrollerinin (arıza -ikaz) yapılması	-	-	-	-	-		-
EKF.001.5	Jeneratör (ses, koku, göz, kapı-kapak) kontrollerinin yapılması	-	-	-	-	-		-
EKF.001.6	Trafo sekonder koruma akülerinin dolu-boş kontrolünün yapılması	-	-	-	-	-		-
EKF.001.7	Bodrumdaki büyük odadaki alçak gerilim ana panolarının fiziksel (ses, sıcaklık, koku,göz, kapı-kapak, vb.) kontrollerinin yapılması	-	-	-	-	-		-
EKF.001.8	Bodrum katta mimarlık arşivinin yanındaki panonun fiziksel (ses, koku, göz, görsel, kapı-kapak) kontrollerinin yapılması	-	-	-	-	-		-
EKF.001.9	Bodrum katta eski ups odasındaki panonun fiziksel (ses, koku, göz, görsel, kapı-kapak) kontrollerinin yapılması	-	-	-	-	-		-
EKF.001.10	Konferans salonları üst katındaki ana pano odasının alçak gerilim panolarının fiziksel (su akıntısı, ses, koku, göz, görsel, kapı-kapak) kontrollerinin yapılması	-	-	-	-	-		-



T.C.
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE
BAŞKANLIĞI
ELEKTRİK GENEL
PERİYODİK KONTROL LİSTESİ

Doküman No	YIT-EKF-1.34.001
İlk Yayın Tarihi	06.06.2022
Revizyon No	01
Revizyon Tarihi	10.09.2024
Sayfa 2 / 4	

SIRA NO	KONTROL LİSTESİ	KONTROL PERİYODU						
		PAZARTESİ	SALI	ÇARŞAMBA	PERŞEMBE	CUMA	HAFTALIK	AYLIK
EKF.001.11	Çatıdaki klima santral panolarının ve kablolarının (izolasyon, ses, koku, görsele, kapı-kapak) kontrollerinin yapılması	-	-	-	-	-		-
EKF.001.12	Spor salonu ana panosunun fiziksel(ses, koku, göz, görsele, kapı-kapak) kontrollerinin yapılması	-	-	-	-	-		-
EKF.001.13	Spor salonu üs kattaki ofisleri panosunun Fiziksel kontrollerinin yapılması (ses, koku, göz, görsele, kapı-kapak)	-	-	-	-	-		-
EKF.001.14	Zemin kat(asansör yanındaki, bodruma inen döner merdiven yanındaki, personel wc ler karşısındaki ve Z49 nolu odadaki 4 adet alçak gerilim panolarının fiziksel (ses, kokugörsele, kapı-kapak) kontrollerinin yapılması	-	-	-	-	-		-
EKF.001.15	1.kat kat(asansör yanındaki, bodruma inen döner merdiven yanındaki, personel wler karşısındaki ve A toplantı salonundaki) 4 adet alçak gerilim panolarının fiziksel (ses, koku, görsele, kapı-kapak) kontrollerinin yapılması	-	-	-	-	-		-
EKF.001.16	2.kat kat(asansör yanındaki, bodruma inen döner merdiven yanındaki, personel wc ler karşısındaki ve 254 nolu sınıfdaki 4 adet alçak gerilim panolarının fiziksel (ses, koku,görsele, kapı-kapak) kontrollerinin yapılması	-	-	-	-	-		-
EKF.001.17	Kazan dairesindeki panolarda ve kablolarda(izolasyon, ses, koku, görsele, kapı-kapak) kontrolün yapılması	-	-	-	-	-		-
EKF.001.18	Yangın santral panelinin gözle kontrollerinin yapılması	-	-	-	-	-		-



T.C.
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE
BAŞKANLIĞI
ELEKTRİK GENEL
PERİYODİK KONTROL LİSTESİ

Doküman No	YIT-EKF-1.34.001
İlk Yayın Tarihi	06.06.2022
Revizyon No	01
Revizyon Tarihi	10.09.2024
Sayfa 4 / 4	

SIRA NO	KONTROL LİSTESİ	KONTROL PERİYODU						
		PAZARTESİ	SALI	ÇARŞAMBA	PERŞEMBE	CUMA	HAFTALIK	AYLIK
EKF.001.30	Periyodik bakım hizmeti alınan(yürüyen merdiven, asansörler, jeneratör) yüklenicilere bakım esnasında nezaret edilmesi ve bakım föyünün imzalanıp dosyalanması.							
EKF.001.31	Ortak kullanım alanlarında tasarruf amaçlı olarak gereksiz yanan lambaların kontrolünün yapılması							
Sorumlu Teknisyen/Tekniker		KONTROL EDEN	KONTROL EDEN	KONTROL EDEN	KONTROL EDEN	KONTROL EDEN	KONTROL EDEN	KONTROL EDEN
Sorumlu Mühendis								
BİLGİ:								