



T.C.  
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE  
BAŞKANLIĞI  
YANGIN TESİSATI PERİYODİK KONTROL  
FÖYÜ

Doküman No	YIT-MKF-1.34.003
İlk Yayın Tarihi	22.12.2025
Revizyon No	01
Revizyon Tarihi	04.05.2026
Sayfa 1 / 1	

SIRA NO	KONTROL LİSTESİ	KONTROL PERİYODU						
		PAZARTESİ	SALI	ÇARŞAMBA	PERŞEMBE	CUMA	HAFTALIK	AYLIK
MKF.010.1	Elektrikli pompa emme ve basma vanaları kontrol edilmeli	-	-	-	-	-	-	-
MKF.010.2	Motor ses, rulman ve gürültü kontrol edilmeli	-	-	-	-	-	-	-
MKF.010.3	Pompa otomatik ve manuel olarak devreye giriyor mu ve çıkıyor mu kontrol edilmeli	-	-	-	-	-	-	-
MKF.010.4	Jokey pompa kontrol edilmeli						-	-
MKF.010.5	Salmastra damlatma kontrol edilmeli						-	-
MKF.010.6	Kontrol paneli üzerinde bulunan tuşlar aktif mi kontrol edilmeli						-	-
MKF.010.7	Kontrol paneli iç ve dış temizliği kontrol edilmeli	-	-	-	-	-	-	-
MKF.010.8	Cıvata, vida bağlantı ekipmanlarının kontrol edilmeli						-	-
MKF.010.9	Mahal temizliği ve sızdırmazlığı kontrol edilmeli	-	-	-	-	-	-	-
MKF.010.10	Sistemde korozyon kontrol edilmeli ( pompa, Motor )	-	-	-	-	-	-	-
MKF.010.11	Manometrelerin görsel kontrol edilmeli						-	-
MKF.010.12	Pompa kontrol panosu elektrik beslemesi kontrol edilmeli						-	-
MKF.010.13	Yangın kolektörü manometreleri, vanaları kontrol edilmeli						-	-
Sorumlu Teknisyen/Tekniker		KONTROL EDEN	KONTROL EDEN	KONTROL EDEN	KONTROL EDEN	KONTROL EDEN	KONTROL EDEN	KONTROL EDEN
Sorumlu Mühendis								

BİLGİ:

**AÇIKLAMA VE NOTLAR:**

- (-) İşareti: İlgili kontrolün o gün veya o periyot içerisinde yapılmasının zorunlu olmadığını (zaman periyodu dışı) ifade eder.
- (✓) Tik İşareti: İlgili ekipman veya sistemin kontrol edildiğini ve durumunun **UYGUN/ÇALIŞIR** olduğunu ifade eder.
- (X) İşareti: İlgili ekipman veya sistemin kontrol edildiğini ancak **UYGUN OLMADIĞINI**, arıza tespit edildiğini veya müdahale gerektirdiğini ifade eder.

Arıza veya uygunsuzluk tespiti durumunda (X işareti kullanıldığında), lütfen föyün altına veya ilgili bölüme açıklama notu ekleyerek durumu Sorumlu Mühendis'e raporlayınız.